

**Сибирское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору**

ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002, (3842) 71-63-00, Факс: (3842) 64-54-30, E-mail: usib@gosnadzor42.ru

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории**

Регистрационный номер № 24-2022 от «22» июня 2022г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что: стационарная, с переносным
комплектom приборов электролаборатория

Общество с ограниченной ответственностью

«СинергоТех»

/полное наименование предприятия, организации/

644010, Омская обл., г. Омск, ул. Пушкина, д.72

/юридический адрес/

644010, Омская обл., г. Омск, ул. Пушкина, д.72

тел. (3812) 95-70-92/факс (3812)95-70-92

/фактический адрес предприятия, телефон, факс/

зарегистрирована в Омском отделе по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением

до 1000 В

/ до и / или/ выше 1000В/

Перечень разрешенных видов испытаний и / или / измерений:

до 1000 кВ:

1. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки;
2. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1кВ;
3. Измерения сопротивления заземляющих устройств;

4. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей;
5. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN;
6. Проверка фазировки РУ напряжением до 1кВ и их присоединений;
7. Испытания устройств защитного отключения (УЗО);
8. Измерения напряжения прикосновения;
9. Испытания устройств АВР;
10. Испытания кабельных линий, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1 кВ.
11. Испытания сборных соединительных шин;
12. Снятие векторных диаграмм;
13. Испытания измерительных трансформаторов тока.

Свидетельство выдано на основании решения комиссии о допуске в эксплуатацию электролаборатории для производства испытаний, акта № 35-14/Д-ЭТЛ-47 от 22 июня 2022 года.

Срок действия Свидетельства установлен до **«22» июня 2025 г.**

Заместитель руководителя управления



О.А. Демидович